

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2023

с. Никольское

№ 25-п

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов в Никольском сельсовете Идринского района Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Красноярского края от 24.12.2004 № 13-2821 «О пожарной безопасности в Красноярском крае», руководствуясь статьями 6,17 Устава Никольского сельсовета Идринского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление от 07.04.2020 № 14-п «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов в Никольском сельсовете».

2. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории Никольского сельсовета Идринского района Красноярского края в соответствии с Приложением.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Главу сельсовета Паркова А.Я.

4. Постановление вступает в силу после опубликования в газете «Ведомости органов местного самоуправления Никольского сельсовета» и подлежит размещению на официальном сайте Никольского сельсовета.

Глава сельсовета

А.Я.Парков

Приложение к Постановлению
администрации Никольского
сельсовета
от 24.07.2023 № 25-п

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

1. Ответственность за обеспечение первичными средствами пожаротушения индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Никольского сельсовета, возлагается на собственников индивидуальных жилых домов.

2. У каждого индивидуального жилого дома должна быть установлена емкость с водой объемом не менее 200 литров, укомплектованная двумя ведрами, или огнетушитель, который необходимо содержать в исправном состоянии, периодически осматривать, проверять и своевременно перезаряжать.

3. У каждого индивидуального жилого дома необходимо установить ящик с песком объемом не менее 0,5 куб. м, укомплектованный совковой лопатой.

Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

4. У входа в индивидуальные жилые дома (в том числе коттеджи, дачи), в которых применяются газовые баллоны, необходимо размещать предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «ОГНЕОПАСНО. БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ».

Знаки безопасности следует размещать таким образом, чтобы зрительное восприятие знака не зависело от положения ворот или дверей (открыто, закрыто).

Знак должен быть прямоугольной формы со сторонами 200 x 400 мм, иметь белый фон, по краям на расстоянии 5 мм от края черную кайму шириной 5 мм. Цвет шрифта контрастный черный, высота букв 35 мм, ширина 20 мм, толщина линий 5 мм. Надпись выполняется по центру в две строки, расстояние между строками 20 мм.